Abwasserentsorgung
Werkplan 1 : 500

spi planer und ingenieure ag
Luzernstrasse 34 . CH-4552 Derendingen
T +41 (0)32 681 33 33 . office@spi.ag . www.spi.ag

Gemeinde Kappel — 3040 ABW **10**

N / W / O / S

05	06	
09	**10**	
13	14	

LEGENDE

- DN700 -> 2.5 — Mischwasserleitung (Durchmesser in mm, Gefälle in ‰)
- DN500 <- 2.2 — Sauberwasserleitung (Durchmesser in mm, Gefälle in ‰)
- DN500 -> 3.7 — Schmutzwasserleitung (Durchmesser in mm, Gefälle in ‰)
- DN200 — Liegenschaftsentwässerungsleitung mit Kontrollschacht (Durchmesser in mm)
- Leitung ausser Betrieb
- genaue Lage der Leitung unbekannt
- 152 D= 454.65 E1= 451.66 A1= 451.66 S= 451.66 — Kontrollschacht mit Nr. (Deckel, Einlauf-, Auslauf- und Sohlenhöhen in m.ü.M.)
- Dachwasser
- Einlaufschacht
- VA Versickerungsanlage
- Jauchegrube oder Klärschacht

Der Planinhalt wurde aus den alten Werkleitungsplänen übertragen.

Die Richtigkeit der Leitungsführung und der Anlagen ist im Feld, allenfalls mit Sondagen, zu prüfen.

Erstellungsdatum:	**Januar 2000**
Stand der Plannachführung:	**31. Dezember 2014**
Situationsgrundlage:	**Daten der Amtlichen Vermessung, Stand 31. Jan. 2015 (Nachtrag erfolgt durch Grundbuchgeometer)**

\\SPI01\Netzdaten\Daten\3040\AA_Kataster Karn\1_Datenmodell\3040_Kataster_ABW_Datenmodell_aktuell.2d