









## Legende Brandschutzplan







### Feuerwiderstand Tragwerke

Geschosse unter Terrain:	<input type="checkbox"/> R 60	<input type="checkbox"/> R 90	
Geschosse über Terrain:	<input type="checkbox"/> R 30	<input type="checkbox"/> R 60	<input type="checkbox"/> R 90





### Feuerwiderstand Brandabschnitte

	EI 30 oder REI 30		EI 60 oder REI 60
	EI 90 oder REI 90		REI 180
	Rauchabschnitt E 30		Rauchabschnitt E 60
	Brandschutztüre EI 30		Brandschutztüre EI 30 mit Türschliesser







### Fluchtwege und Notausgänge

	Vertikale Fluchtwege (Treppenhäuser)		Horizontale Fluchtwege (Korridore)
	Notausgang mit Panikdrücker nach SN EN 179		Notausgang mit Panikstange nach SN EN 1125
	Fluchtweglänge in der Nutzungseinheit		Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
Sicherheitsbeleuchtung:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Sicherheitsbeleuchtete Rettungszeichen:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Nachleuchtende Rettungszeichen:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	







### Löscheinrichtungen

	Wasserlöschposten (inkl. Handfeuerlöscher)		Handfeuerlöscher
	Anschlussstelle Trockensteigleitung		Hydrant Löschwasserversorgung

### Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

	RWA-Bedienstelle		Überdruckbelüftung
	Entrauchungsöffnung		Strömungsrichtung Zu-/Abluft
	Mobiler Lüfter der Feuerwehr		RWA-Ventilator (Maschinelle RWA)
Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRWA):	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Entrauchung mit Lüfter der Feuerwehr (LRWA):	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Maschinelle RWA (MRWA):	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Rauchschutz-Druckanlagen (RDA):	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	

### Brandschutzanlagen

Sprinkleranlage:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> bestehend	<input type="checkbox"/> Nein
Brandmeldeanlage:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> bestehend	<input type="checkbox"/> Nein
	Sprinklerzentrale		Brandmeldezentrale
	Fernsignaltafel Brandmeldeanlage		Schlüsselbox mit Feuerwehrschlüssel
	Brandfallgesteuertes Element		Feuerwehr-Zugang